



PROTOCOLO DE ACCESO Y ACTUACIÓN EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO MUHAMMAD AL-SHAFRA - **S02C1001 (ACCESO AUTORIZADO)** y **S02C2001-002-003-004 (ACCESO PROHIBIDO)**

Las empresas que son adjudicatarias de un contrato de servicios como CONCENTRA y acompañantes, FISSA y otras empresas que necesiten acceder a la cubierta del edificio **MUHAMMAD AL-SHAFRA – S02C1001 - C2001-002-003-004**, por motivos de mantenimiento, limpieza, reparaciones y reformas, deberán seguir este protocolo de actuación sin incumplir en ningún momento las siguientes instrucciones.

Instrucciones específicas S02C1001:

- Esta cubierta dispone de protección de borde de 110cm de altura. Hay que prestar especial atención al lucernario central. Este se encuentra protegido mediante barandilla.
- Queda prohibida la utilización de medios auxiliares, andamios, escaleras, etc., para realizar trabajos en la cubierta a más de 2 metros de altura, cuando dichos medios auxiliares tengan que situarse a menos de 3 metros del perímetro o del lucernario.

Instrucciones específicas S02C2001-002-003-004:


- Estas cubiertas no tienen protección de borde. Para realizar trabajos en dichas cubiertas se deberá establecer un procedimiento especial de actuación que deberá ser aprobado por el APRL.


Instrucciones Generales:


- Los trabajos se efectuarán por un mínimo de 2 personas, siendo obligatorio que los trabajadores dispongan de algún medio de comunicación, a ser posible un móvil.
- Queda prohibida la realización de cualquier tarea que no sea la del trabajo designado a la empresa adjudicataria.
- Queda prohibido fumar, comer o ingerir bebidas alcohólicas.
- Los trabajos se realizarán en horario diurno si la cubierta no dispone de suficiente iluminación artificial.
- Si las condiciones climatológicas lo desaconsejan, deben suspenderse los trabajos. No se trabajará si llueve, existe riesgo de tormenta seca o si la velocidad del viento es igual o superior a 50 km/h, debiéndose retirar cualquier material o herramienta que pueda caer desde la cubierta.
- Está prohibida la retirada de las protecciones existentes para la realización de cualquier trabajo.
- Las personas responsables de la empresa adjudicataria serán las encargadas de transmitir las normas de uso y empleo al resto de personal.
- Será responsabilidad del responsable de la empresa adjudicataria velar por la integridad física o de salud de todos los operarios designados para el trabajo, debiendo informar adecuadamente y estableciendo las zonas a las que se puede acceder sin riesgo alguno.
- La empresa garantizará que la persona destinada al acceso está formada correctamente y posee el conocimiento adecuado para el empleo de los elementos de protección individual a utilizar conforme a la Normativa vigente.
- Siempre que ocurra un incidente y los sistemas se vean afectados (piezas dañadas, retención caídas...), se deberá comunicar a la persona responsable de la empresa y éste a su vez notificará dicha situación al Interlocutor del Servicio de Infraestructuras de la UMH.

Fecha y Firma:

Responsable Empresa
Adjudicataria y DNI:



BARANDILLA 1,10m 

ZONA SEGURA DE TRABAJO 



Asistencia Técnica al servicio de Infraestructuras UMH
 Tlf. oficina: 963 566 760 e-mail: valnu@valnu.es

UMH SAN JUAN

PLANO DE: **ZONA SEGURA DE TRABAJO**

DIBUJADO: ENRIQUE SEGURA	Nº Plano
FECHA: 02/06/2015	
PROYECTADO:	FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN
EDIFICIO: MUHAMMAD AL-SHAFRA	02/06/2016
	ESCALA
	1: 500